

Số: 428 /TTĐMST&CĐS-ĐMST  
V/v mời cung cấp báo giá và hồ sơ năng lực  
thực hiện thẩm định giá (Hệ thống phòng  
cháy chữa cháy bằng khí cho phòng máy chủ  
các sở, ban, ngành)

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 9 năm 2026

Kính gửi: Các tổ chức, doanh nghiệp đơn vị tư vấn trong lĩnh vực  
thẩm định giá

Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng đang tổ chức triển khai thẩm định giá thuộc nhiệm vụ “*Hệ thống phòng cháy chữa cháy bằng khí cho phòng máy chủ các sở, ban, ngành tại TT THDL trụ sở chính*”;

Để có cơ sở triển khai nhiệm vụ trên, Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng trân trọng mời các tổ chức, doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia cung cấp báo giá và hồ sơ năng lực, với các nội dung sau:

**1. Nội dung báo giá và hồ sơ năng lực:**

- Đơn đăng ký tham gia thực hiện thẩm định giá;
- Văn bản báo giá thực hiện dịch vụ.
- Hồ sơ năng lực của đơn vị.

**2. Nội dung, phạm vi công việc**

- Thực hiện thẩm định giá theo đúng hợp đồng thẩm định giá và lĩnh vực chuyên môn được phép thực hiện; bố trí thẩm định viên về giá, người có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện thẩm định giá theo hợp đồng đã ký kết; tạo điều kiện để thẩm định viên về giá thực hiện hoạt động thẩm định giá độc lập, khách quan;

- Chứng thư thẩm định giá và báo cáo thẩm định giá được sử dụng làm một trong những cơ sở để triển khai lựa chọn nhà thầu.

- Nội dung thẩm định giá theo phụ lục đính kèm.

**3. Địa chỉ và thời gian nhận hồ sơ**

- Địa điểm nhận trực tiếp: Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số (36 Trần Phú, phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

- Thời gian nhận báo giá: **đến hết 17 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 9 năm 2026.**

**4. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:** Bà Phạm Thị Hoài Thanh, viên chức Phòng Đổi mới sáng tạo - Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng, điện thoại: 0345.765.727.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số rất mong nhận được sự quan tâm của các đơn vị./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Trang TTĐT;
- Lưu: VT, ĐMST (Thanh).

**GIÁM ĐỐC**



**Ngô Văn Đức**

**Phụ lục**  
**NỘI DUNG THẨM ĐỊNH GIÁ**

(Kèm theo công văn số     / TTĐMST&CDS-ĐMST ngày    /8/2026 của Trung tâm Đối  
mới sáng tạo và Chuyển đổi số)

| TT | Tên hàng hóa                                                                                                                                                  | Mô tả chi tiết                                                                                                         | Bảo hành        | ĐVT       | SL       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|
| I  | <b>Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy bằng khí Fcho phòng máy chủ diện tích ~ 65 m², gồm 27 tủ rack 42U, chiều cao 2.5m chưa tính sàn nâng</b> |                                                                                                                        | <b>24 tháng</b> | <b>HT</b> | <b>1</b> |
| 1  | PNFC-82.5                                                                                                                                                     | Chai đúc chứa khí 82.5, áp lực làm việc 42 bar nạp 70kg khí (HFC-227ea) bao gồm van đầu chai, đồng hồ hiển thị áp lực. | 24 tháng        | Bình      | 3        |
| 2  | PN-BK10                                                                                                                                                       | Tủ kích hoạt 1L (bao gồm van điện tử, bình kích hoạt 1L nạp 0.65 khí CO2, công tắc áp lực)                             | 24 tháng        | Bộ        | 1        |
| 3  | PN-FH/32                                                                                                                                                      | Ống xả mềm xả khí DN32 kèm van một chiều                                                                               | 24 tháng        | Bộ        | 3        |
| 4  | PN-B40                                                                                                                                                        | Van kích hoạt xả khí bằng khí/bằng tay                                                                                 | 24 tháng        | Chiếc     | 3        |
| 5  | PN-VX01                                                                                                                                                       | Van xả khí an toàn 6A                                                                                                  | 24 tháng        | Chiếc     | 1        |
| 6  | PN-AT01                                                                                                                                                       | Van xả áp an toàn DN20                                                                                                 | 24 tháng        | Chiếc     | 1        |
| 7  | PG-42b                                                                                                                                                        | Tiếp điểm giám sát                                                                                                     | 24 tháng        | Chiếc     | 3        |
| 8  | PN-CUA500x600                                                                                                                                                 | Cửa xả áp lực kích cỡ: 500mm x 500mm                                                                                   | 24 tháng        | Chiếc     | 1        |
| 9  | DG01                                                                                                                                                          | Đai giữ bình                                                                                                           | 24 tháng        | Chiếc     | 6        |
| 10 | D6                                                                                                                                                            | Ống đồng D6                                                                                                            | 24 tháng        | Mét       | 10       |
| 11 | PN360-20                                                                                                                                                      | Đầu phun xả khí loại 360 độ DN20                                                                                       | 24 tháng        | Chiếc     | 2        |
| 12 | PN180-20                                                                                                                                                      | Đầu phun xả khí loại 180 độ DN20                                                                                       | 24 tháng        | Chiếc     | 1        |
| 13 | CLVR02EXT                                                                                                                                                     | Tủ trung tâm điều khiển hệ thống chữa cháy khí CLVR 2 zones (Chứng nhận theo EN54)                                     | 24 tháng        | Tủ        | 1        |
| 14 | C50S                                                                                                                                                          | Đầu báo khói thường kèm đế Theo chuẩn AENOR, EN54                                                                      | 24 tháng        | Chiếc     | 10       |

|            |                                                                                |                                                    |                 |            |          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|
| 15         | C50T                                                                           | Đầu báo nhiệt thường kèm đế Theo chuẩn AENOR, EN54 | 24 tháng        | Chiếc      | 10       |
| 16         | CA-6                                                                           | Chuông báo cháy thường                             | 24 tháng        | Chiếc      | 1        |
| 17         | SIR24BL                                                                        | Còi báo động kết hợp đèn 24V                       | 24 tháng        | Chiếc      | 1        |
| 18         | PUC-DR                                                                         | Nút nhấn khẩn kích hoạt chữa cháy đơn giản         | 24 tháng        | Chiếc      | 1        |
| 19         | PUC-PR                                                                         | Nút nhấn khẩn dừng chữa cháy đơn giản              | 24 tháng        | Chiếc      | 1        |
| <b>II</b>  | <b>Chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị phục vụ công tác bảo trì hệ thống</b> |                                                    | <b>24 tháng</b> | <b>Gói</b> | <b>1</b> |
| <b>III</b> | <b>Nhân công lắp đặt và vật tư phụ</b>                                         |                                                    | <b>24 tháng</b> | <b>Gói</b> | <b>1</b> |
| <b>IV</b>  | <b>Chi phí khác</b>                                                            |                                                    | <b>24 tháng</b> | <b>Gói</b> | <b>1</b> |